

## 灯油の単価供給に係る仕様書

### 1 物品の名称、品質（規格）及び数量

- (1) 名称：灯油
- (2) 品質（規格）：J I S規格第1号
- (3) 予定数量：40,000リットル

※予定数量は見込みであり、契約期間中の発注数量を保証するものではない

### 2 契約期間

契約の日から令和5年3月31日（金）

### 3 納入期限

発注から週休日・祝日を除いた3営業日以内

### 4 納入場所

山梨県北巨摩合同庁舎 本館（韮崎市本町四丁目2-4）

- ・ポリタンク給油（容量：18～20リットル）
- ・地下タンク（容量：4,000リットル）

山梨県北巨摩合同庁舎 別館（韮崎市本町三丁目5-24）

- ・屋外タンク（容量：200リットル）

### 5 納入方法、注意点

発注の際に、ポリタンク、地下タンク、屋外タンクのどこへ給油するか示す。

#### (1) ポリタンクへの給油

##### ①納入方法

- ・中型ローリー、または小型ローリーによること ※大型ローリーは不可
- ・週に1～2回程度、北巨摩合同庁舎本館の指定する場所でポリタンクに給油

##### ②納入数量の目安

- ・1回当たりの発注量は、20リットルから100リットル程度

#### (2) 本館地下タンク、別館屋外タンクへの給油

##### ①納入方法

- ・中型ローリー、または小型ローリーによること ※大型ローリーは不可

##### ②納入数量の目安

- ・1回当たりの発注量は、1,000リットルから3,000リットル程度