

山梨県立青少年センター重油タンク撤去工事に係る一般競争入札 質問受付及び回答一覧

受付通番	受付日	質問内容	回答
1	6月30日	仕様書 残油の処分は、この工事に含まれますか？	タンクの撤去作業が行われる前に重油の抜き取りを行います。タンクの底や配管に若干量の重油が残る可能性があります。この残油について抜き取りをお願いします。抜き取った残油については、法令等に従い適正な処理をお願いします。
2	6月30日	仕様書 残油の処分は、この工事に含まれる場合、残油量の教示をお願いします。 廃油部分は適正自由処分でよいですか。	上記と同じ。
3	6月30日	仕様書 植栽の撤去復旧とありますが、夏季のため枯れる恐れがありますがよろしいですか。	撤去した植栽については、県が指定する近接地への一時的な移設をお願いします。 少雨や高温の影響による植栽の枯れについては、工事業者の責任は問いません。