

山梨県宮袖ノ木発電所など水力発電所5箇所の売電に係る一般競争入札

質問回答書

第1回 回答（令和5年12月5日）

番号	質問項目	質問内容	回答
1	公告 P2 2資格要件(10)	<p>参加資格の件で質問いたします。 直近事業年度の財務諸表において、債務超過に該当する時点で資格なしとの判断となるのですが、保証金支払による与信補完することを条件に、当社の入札参加についてご検討いただくことは可能でしょうか。</p> <p>一般競争入札公告 2 資格要件 (10) 山梨県物品等入札参加資格を有する事業者であること、または直近の事業年度の財務諸表において、債務超過及び累積欠損がないこと。</p>	<p>公告文に資格要件を定めているため、保証金支払いによる与信補完することを条件とした、入札参加は不可能です。</p> <p>公告文に記載のとおり ①山梨県物品等入札参加資格を有する事業者であること もしくは ②債務超過及び累積欠損がないこと のいずれかを参加申込み時点で満たしていることが条件となります。</p> <p>②の条件を満たしていない場合は、山梨県物品等入札参加資格の取得をお願いいたします。</p> <p>申請に際しましては、以下ホームページをご確認ください。 <a href="https://www.pref.yamanashi.jp/sui-kanri/nyuusatsu-sankasikaku/shinki/shinki01.html">https://www.pref.yamanashi.jp/sui-kanri/nyuusatsu-sankasikaku/shinki/shinki01.html</a></p>

第2回 回答（令和5年12月6日）

番号	質問項目	質問内容	回答
1		<p>過去落札実績について 今回対象となる発電設備それぞれ下記情報の開示は可能でしょうか？ もしくは開示先のURLをご教示いただきたい。 ・落札企業名 ・落札価格</p>	<p>・現行の売電先は、東京電力エナジーパートナー株式会社です。 ・価格は非公表です。</p>
2	仕様書 P2 4電力量 (5)(6)発電量実績	<p>詳細発電量実績 30分値もしくは月ごとの発電量を開示いただきたい</p>	<p>ホームページよりダウンロード可能となっています。 <a href="https://www.pref.yamanashi.jp/kg-denki/index.html">https://www.pref.yamanashi.jp/kg-denki/index.html</a></p>
3		<p>契約書雛形の開示有無 落札者が契約する内容として契約書雛形はございますでしょうか？</p>	<p>ホームページよりダウンロード可能となっています。 <a href="https://www.pref.yamanashi.jp/kg-denki/index.html">https://www.pref.yamanashi.jp/kg-denki/index.html</a></p>
4	入札説明書 P5 13 質問	<p>12月6日以降の質問について 今回初の取組となるため期限以降でも契約に関する質問が発生する可能性があります。期限以降は一切質問は受付不可となりますでしょうか？</p>	<p>入札説明書に記載のとおり12月6日（水）まででございます。</p>
5	仕様書 P4 10(8)環境価値	<p>環境価値の取扱い 非化石価値の権利は落札者に帰属する理解でよいでしょうか？</p>	<p>落札者に帰属します。</p>
6	仕様書 P4 10(9) 発電側基本料金	<p>発電側課金の取扱い 入札の断面で考慮が必要でしょうか？必要である場合、参考単価は提示されますでしょうか？もしくは、精算考慮不要であれば不要との回答をお願いいたします。</p>	<p>仕様書10その他(9)のとおり、企業局及び買受人が発電側基本料金の負担に係る契約変更の協議を行い、必要な額を単価に転嫁するものとします。 参考価格は、契約締結後、国が示すこととしているガイドライン等に基づき算定し提示します。</p>

7	入札説明書 P3 10入札手続等 (5)入札方法	入札書を入れる封筒の大きさに指定はありますか。	指定はありません。
8	入札説明書 P3 10入札手続等 (5)入札方法	入札書には、商号又は名称の右に印がありますが、委任状を提出し、代理人を立てた場合、上記代理人指名の右に代理人の押印を行うという認識ですが合っていますでしょうか。それとも商号又は名称の右の印に、代理人が押印するのでしょうか。	代理人氏名の右に代理人の押印をお願いします。
9	仕様書 10 その他(9)	小屋敷第二発電所が始まる際は、切り替え手続き等でお時間を頂くため早めのご連絡頂く事は可能でしょうか。	仕様書10その他(10)のとおり、双方協議の上、運用申告書を作成し事前に情報提供します。
10	仕様書 5 発電見込み (2)	発電見込みにつきまして、週間計画は頂く事は可能でしょうか。また、毎日10時までという点は協議することは可能でしょうか。	週間計画は通知します。 仕様書5発電見込み(2)のとおり、時間等詳細及び通知内容は協議により決定します。
11	仕様書 P4 10(9) 発電側基本料金	発電側課金につきまして、買取単価に転嫁すると記載がありますが、契約単価の変更という認識で間違いありませんでしょうか。 また、仮に従量料金の変更した際に kW 課金単価は契約電力を超えた場合に発生する為毎月どれくらいかかるか予測できないのですがどのように転嫁を行うかご教授お願いいたします。	仕様書10その他(9)のとおり、企業局及び買受人が発電側基本料金の負担に係る契約変更の協議を行い、必要な額を単価に転嫁するものとします。 具体的な転嫁方法については、国が示すこととしているガイドライン等に基づき、双方協議の上、決定します。
12	入札説明書 P4 11入札保証金及び契約保証金	契約保証金は銀行保証書でも可能でしょうか。	可能です。
13	入札説明書 P4 11入札保証金及び契約保証金	契約保証金の納付が契約と同時に記載がありますが、銀行保証書の発行が約2週間かかるのですが、契約締結の期間を2週間とって頂く事は可能でしょうか。	可能です。
14	仕様書 P4 10その他(10)	年度の定期点検、メンテナンス等による発電停止情報を事前に受領することは可能でしょうか	仕様書10その他(10)のとおり、双方協議の上、運用申告書を作成し事前に情報提供します。 なお、令和6年度から令和8年度までの停止見込みについては、別紙3、別紙3-1のとおりです。
15		買い受けた電力につきまして、買受人が任意に売電できるものとし、貴県内自治体施設等、貴県が指定する特定施設への供給義務はないという認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、指定する特定施設への供給義務はありません。
16	仕様書 P4 10その他(6)	インバランス料金は買受人が負担するとの規定ですが、突発的な設備事故や天災による運転停止に伴うインバランス発生については、貴県と負担割合を調整させていただくことはご相談可能でしょうか。	仕様書10その他(6)のとおり、インバランス料金は買受人負担をお願いします。
17	仕様書 P2 5 発電見込み (2)	計画値はいただけますか。計画変更があった場合は対象日の何日前までにお知らせいただけますか。	仕様書5発電見込み(2)のとおり、発電計画を電子メール等にて通知します。なお、時間等詳細及びこれ以外の通知内容は協議により決定します。
18	仕様書 P2 4電力量 (5)(6)発電量実績	・秋季～冬季にかけて発電量が減少しているように拝見できますが、雨量、取水量の季節性に起因するものでしょうか ・令和4年度12月の発電量が他月と比べ大幅な減少をおこなっておりますが、何が原因でしょうか	お見込みの通り、雨量、取水量の季節性に起因するものです。 また、柚ノ木発電所は令和4年12月に水車発電機の定期点検に伴う停止、野呂川発電所は令和4年9月～令和5年2月まで水車発電機分解点検に伴う停止により、発電量が減少しております。 なお、令和6年度から令和8年度までの停止見込みについては、別紙3、別紙3-1のとおりです。