

北巨摩合同庁舎夏期冷房用燃料（灯油）の単価供給に係る仕様書

1 物品の名称、品質（規格）及び数量

- (1) 名称：灯油
- (2) 品質（規格）：J I S規格第1号
- (3) 予定数量：35,000リットル

※予定数量は見込みであり、契約期間中の発注数量を保証するものではない。

2 契約期間

契約締結の日から令和8年9月30日（水）まで

3 納入期限

発注から週休日・祝日を除いた3営業日以内

4 納入場所

山梨県北巨摩合同庁舎（韮崎市本町四丁目2-4）

地下タンク（容量：4,000リットル）

5 納入方法、注意点

(1) 納入方法

中型ローリー、または小型ローリーによること。

※敷地内の通行の制約から大型ローリーは不可。

(2) 納入数量の目安

1回当たりの発注量は、1,000リットルから3,000リットル程度。