

施設名：山梨県富士北麓公園

募集に関する質問

○ 富士北麓公園新設空調設備についてお聞きします。

- ・ 体育館メインアリーナ、サブアリーナ新設の空調設備電気容量をお教えてください。
- ・ 併せて、空調設備の使用料金設定をお教えてください。

施設名：山梨県富士北麓公園

回答

○ 空調設備に係る電気容量について

・変圧器増設容量 : 約 1,300kVA (メインアリーナ・サブアリーナ合計)

・空調機の最大消費電力 : 約 773kW

内訳：メインアリーナ : 約 621kW

サブアリーナ : 約 152kW

○ 料金の設定については、イニシャルコスト、ランニングコスト及び他施設の設定状況等を踏まえ、条例改正に向けて検討中です。