

応急給水用施設及び器材

市町村等名	種 別	能 力	保有数	所 管	備 考
甲府市	浄水池	15,700.0 m <sup>3</sup>	1 池	甲府市上下水道局	平瀬浄水場
	耐震型配水池	600.0 m <sup>3</sup>	1 池	〃	山宮第1配水池
	〃	8,000.0 m <sup>3</sup>	1 池	〃	羽黒配水池
	〃	556.0 m <sup>3</sup>	1 池	〃	山宮減圧槽
	〃	13,360.0 m <sup>3</sup>	1 池	〃	湯村山隧道配水池
	〃	12,000.0 m <sup>3</sup>	1 池	〃	昭和浄水場北方PC(要滅菌)
	〃	8,500.0 m <sup>3</sup>	1 池	〃	昭和浄水場南方PC(要滅菌)
	〃	163.8 m <sup>3</sup>	1 池	〃	千代田第3配水池
	緊急遮断弁付配水池	1,800.0 m <sup>3</sup>	1 池	〃	高区西配水池
	〃	1,800.0 m <sup>3</sup>	1 池	〃	高区配水池
	〃	6,280.0 m <sup>3</sup>	1 池	〃	中区配水池
	〃	467.0 m <sup>3</sup>	1 池	〃	岩窪配水池
	〃	42.0 m <sup>3</sup>	1 池	〃	和田配水池
	非常用貯水槽	100.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	S62設置(春日小学校)
	〃	50.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	H1設置(玉諸小学校)
	〃	60.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	H3設置(東中学校)
	〃	70.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	H4設置(山城小学校)
	〃	45.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	H4設置(富士川小学校)
	〃	55.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	H5設置(大里小学校)
	〃	75.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	H7設置(伊勢小学校)
	〃	60.0 m <sup>3</sup>	1 基	甲府市	H8設置(東小学校)
	〃	50.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	H8設置(琢美小学校)
	〃	75.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	H9設置(湯田小学校)
	〃	80.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	H9設置(国母小学校)
	〃	45.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	H10設置(相生小学校)
	〃	65.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	H10設置(貢川小学校)
	〃	50.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	H11設置(新田小学校)
	〃	60.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	H11設置(大国小学校)
	〃	40.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	H12設置(穴切小学校)
	〃	75.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	H12設置(石田小学校)
	〃	60.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	H13設置(池田小学校)
	〃	60.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	H14設置(朝日小学校)
	〃	40.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	H15設置(甲運小学校)
	〃	60.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	H16設置(新紺屋小学校)
	〃	60.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	H17設置(相川小学校)
	〃	60.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	H18設置(羽黒小学校)
	〃	60.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	H19設置(北新小学校)
	浄水機	2.0 m <sup>3</sup> /h	1 台	甲府市上下水道局	
	給水車	2.0 m <sup>3</sup>	1 台	〃	H11設置 ロ一リ一型
	給水タンク車	1.5 m <sup>3</sup>	2 台	〃	
	給水タンク	1.5 m <sup>3</sup>	7 基	〃	
ウォーターホール	0.5 m <sup>3</sup>	20 個	〃		
非常用飲料水袋	5.0 ℓ	18,000 枚	〃		
〃	6.0 ℓ	1,000 枚	〃		
〃	10.0 ℓ	1,500 枚	〃		
緊急遮断弁付配水池	1,030.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	北部第3配水池	
〃	100.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	北部第2配水池	
ポリタンク	20.0 ℓ	10 ケ	〃	H2購入	
〃	0.5 m <sup>3</sup>	1 個	甲府市健康衛生課		

応急給水用施設及び器材

市町村等名	種 別	能 力	保有数	所 管	備 考
甲斐市	貯水槽	60.0 m <sup>3</sup>	7 基	甲斐市水道局	
	浄水機	2.0 m <sup>3</sup> /h	1 台	〃	
	給水タンク	1.0 m <sup>3</sup>	2 台	〃	
	飲料水袋詰機	2.0 m <sup>3</sup> /h	1 台	〃	
	ポリ袋	20.0 m <sup>3</sup>	216 枚	〃	
	非常用貯水槽	60.0 m <sup>3</sup>	2 基	甲斐市	H13敷島中学校、H16敷島南小学校
	ろ過水機	100.0 ℓ	1 台	〃	S55購入
	給水タンク	1.8 m <sup>3</sup>	1 台	〃	S56購入
	ポリタンク	18.0 ℓ	5 個	〃	S60購入
	〃	18.0 ℓ	20 個	〃	H12購入
	緊急遮断弁付耐震配水池	500.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	
	〃	1,000.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	
	〃	200.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	
ろ水機	1.4 m <sup>3</sup> /h	14 台	〃	消防備品	
中央市	配水池	1,300.0 m <sup>3</sup>	1 基	中央市水道課	
	簡易給水タンク	1.0 m <sup>3</sup>	10 基	〃	H8購入
	給水タンク	2.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	H15購入
	給水車	2.0 m <sup>3</sup>	1 台	〃	H17購入
	ポリタンク	20.0 m <sup>3</sup>	2 個	中央市豊富簡易水道	
昭和町	配水池	100.0 ℓ	1 基	〃	H18
	浄水機	2,500.0 ℓ/h	5 台	昭和町企画財政課	
	給水タンク	1,000.0 ℓ	2 基	〃	
南アルプス市	ポリ袋	4.0 ℓ	4,000 枚	〃	
	配水池	2,450.0 m <sup>3</sup>	1 基	南アルプス市企業局	駒場配水池
	〃	900.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	巨摩中配水池
	〃	2,500.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	上手配水池
	〃	1,400.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	桃園配水池
	〃	1,800.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	三宮神配水池
	〃	110.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	栗の木尾配水池
	〃	50.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	中丸配水池
	〃	3,798.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	中央低区配水池
	〃	100.0 m <sup>3</sup>	2 基	〃	(旧白根) 巨摩中北, B&G
	ろ水機	1.0 m <sup>3</sup> /h	9 台	南アルプス市総務課	(旧白根)
	〃	1.3 m <sup>3</sup> /h	1 台	〃	
	〃	1.8 m <sup>3</sup> /h	1 台	〃	
	〃	2.0 m <sup>3</sup> /h	2 台	〃	S55~S58購入
	給水車	m <sup>3</sup>	1 台	南アルプス市企業局	H7購入(旧櫛形)
	〃	2.0 m <sup>3</sup>	1 台	〃	H8購入(旧甲西)
	給水タンク	2.0 m <sup>3</sup>	2 基	〃	
	〃	1.0 m <sup>3</sup>	2 基	〃	
	ポリタンク	500.0 ℓ	6 個	南アルプス市総務課	(旧芦安)
	〃	20.0 ℓ	100 個	〃	(旧芦安)
	〃	10.0 ℓ	200 個	〃	H10購入(旧櫛形)
〃	500.0 ℓ	4 個	〃	防災用(旧甲西)	
貯水のう	0.5 m <sup>3</sup>	2 基	〃	S55購入(旧櫛形)	
非常用水袋	10.0 ℓ	2,000 個	南アルプス市企業局		
韮崎市	ろ水機	200.0 ℓ/h	7 台	韮崎市総務課	S55, 57購入
	給水タンク	1.0 m <sup>3</sup>	2 基	韮崎市上下水道課	S48, 61購入
	〃	2.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	S61購入
	ポリタンク	20.0 ℓ	2 個	〃	S57購入

応急給水用施設及び器材

市町村等名	種 別	能 力	保有数	所 管	備 考
北杜市	耐震性貯水槽	100.0 m <sup>3</sup>	1 基	北杜市総務課	高根町清里 清里駅前
	”	100.0 m <sup>3</sup>	1 基	”	スパティオ小淵沢地内
	ろ水機	1.0 m <sup>3</sup> /h	2 台	”	”
	給水タンク	1.0 m <sup>3</sup>	1 個	北杜市上水道課	”
	ポリタンク	0.5 m <sup>3</sup>	4 個	”	”
	ろ水機	1.3 m <sup>3</sup> /h	5 台	北杜市総務課	S 5 7 購入
	給水タンク	1.5 m <sup>3</sup> /h	1 台	北杜市上水道課	H 2 購入
	ポリタンク	600.0 ℓ	1 個	”	S 4 8 購入
	浄水機	1.0 m <sup>3</sup> /h	1 台	北杜市総務課	S 5 6 購入
	ポリタンク	500.0 ℓ	1 個	北杜市上水道課	H 3 購入
	緊急遮断弁付配水池	830.0 m <sup>3</sup>	1 基	”	明野第 1 受水地
	”	1,000.0 m <sup>3</sup>	1 基	”	明野第 2 受水地
	”	144.0 m <sup>3</sup>	1 基	”	須玉第 1 受水地
	”	102.0 m <sup>3</sup>	1 基	”	須玉第 2 受水地
	”	399.0 m <sup>3</sup>	1 基	”	須玉第 3 受水地
	”	302.0 m <sup>3</sup>	1 基	”	須玉第 4 受水地
	”	1,020.0 m <sup>3</sup>	1 基	”	高根第 2 受水地兼第 1 配水池
	”	1,124.0 m <sup>3</sup>	1 基	”	高根第 1 受水地兼配水池
	”	1,014.0 m <sup>3</sup>	1 基	”	長坂女取第 1 配水池
	”	1,014.0 m <sup>3</sup>	1 基	”	長坂女取第 2 配水池
	”	700.0 m <sup>3</sup>	1 基	”	長坂大門第 1 受水地
	”	1,000.0 m <sup>3</sup>	1 基	”	長坂大門第 3 受水地
	”	200.0 m <sup>3</sup>	1 基	”	長坂大門第 2 受水地
	”	1,160.0 m <sup>3</sup>	1 基	”	長坂北部中区配水池
	”	360.0 m <sup>3</sup>	1 基	”	長坂菅沼配水池
	”	500.0 m <sup>3</sup>	1 基	”	長坂配水池
	”	600.0 m <sup>3</sup>	1 基	”	日野春配水池 (H17SUS)
	”	42.0 m <sup>3</sup>	1 基	”	大泉大門第 1 受水地
	”	142.0 m <sup>3</sup>	1 基	”	大泉大門第 2 受水地
	”	300.0 m <sup>3</sup>	1 基	”	小淵沢西地区第 1 受水地
	”	360.0 m <sup>3</sup>	1 基	”	白州駒城配水池 (H19SUS)
	”	528.0 m <sup>3</sup>	1 基	”	武川第 1 水源配水池
	”	520.0 m <sup>3</sup>	1 基	”	武川第 2 水源配水池
	ろ水機	2.0 m <sup>3</sup> /h	1 台	北杜市総務課	防災備品
	”	1.0 m <sup>3</sup> /h	1 台	”	防災備品
	給水タンク	2.0 m <sup>3</sup>	1 台	北杜市上水道課	”
	”	0.5 m <sup>3</sup>	1 台	”	”
	ポリタンク	90.0 ℓ	2 ケ	”	”
	”	70.0 ℓ	3 ケ	”	”
	”	20.0 ℓ	20 ケ	”	”
浄水機	2.0 m <sup>3</sup> /h	1 台	北杜市総務課	消防備品	
”	1.0 m <sup>3</sup> /h	4 台	”	消防備品	
ポリタンク	300.0 ℓ	2 基	”	消防備品	
”	1.0 m <sup>3</sup>	2 基	”	消防備品	
”	500.0 ℓ	10 基	北杜市上水道課	”	
飲料水兼用耐震性貯水槽	60.0 m <sup>3</sup>	1 基	北杜市総務課	H 7 設置 (白州中学校)	
”	60.0 m <sup>3</sup>	1 基	”	H 1 5 設置 (白州町鳥原)	
”	60.0 m <sup>3</sup>	1 基	”	H 9 設置 (武川小学校)	
ろ水機	1.0 m <sup>3</sup> /h	14 台	”	消防備品	
給水車	2.0 m <sup>3</sup>	1 台	”	小型ポンプ積載	

応急給水用施設及び器材

市町村等名	種 別	能 力	保有数	所 管	備 考
北杜市	貯水のう	5.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	消防備品
	ポリタンク	10.0 ℓ	50 缶	北杜市上水道課	
	〃	500.0 ℓ	2 個	〃	
	ろ水機	8.4 m <sup>3</sup> /h	1 台	北杜市総務課	
	給水タンク	0.5 m <sup>3</sup>	4 個	〃	
	〃	0.7 m <sup>3</sup>	1 個	〃	
	〃	1.5 m <sup>3</sup>	1 個	〃	
	〃	2.0 m <sup>3</sup>	1 個	〃	
	ろ過機	1.0 m <sup>3</sup> /h	4 台	〃	S 5 4 購入
	〃	2.0 m <sup>3</sup> /h	1 台	〃	S 5 4 購入
笛吹市	配水池	2,000.0 m <sup>3</sup>	4 基	笛吹市水道課	
	〃	1,330.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	
	〃	1,000.0 m <sup>3</sup>	2 基	〃	
	非常貯留池	60.0 m <sup>3</sup>	3 基	笛吹市総務課	
	〃	100.0 m <sup>3</sup>	1 基	笛吹市水道課	
	ろ水機	120.0 ℓ/分	4 台	笛吹市総務課	
	給水タンク	1.0 m <sup>3</sup>	3 台	笛吹市水道課	
	〃	0.3 m <sup>3</sup>	26 台	〃	
	給水車	2.5 m <sup>3</sup>	1 台	笛吹市総務課	
	〃	2.0 m <sup>3</sup>	4 台	〃	
	〃	1.5 m <sup>3</sup>	1 台	〃	
	配水池	1,590.0 m <sup>3</sup>	1 基	笛吹市水道課	
	〃	250.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	
	ろ水機	1.5 m <sup>3</sup> /h	7 台	笛吹市総務課	消防備品
	給水車	2.0 m <sup>3</sup>	2 台	〃	消防備品
	給水専用タンク	2.0 m <sup>3</sup>	1 台	笛吹市水道課	
	〃	2.5 m <sup>3</sup>	1 台	〃	
	耐震性貯水槽	40.0 m <sup>3</sup>	1 基	笛吹市総務課	S 6 4 ~ H 4 設置
	〃	60.0 m <sup>3</sup>	10 基	〃	S 6 4 ~ H 4 設置
	〃	60.0 m <sup>3</sup>	10 基	〃	H 5 ~ H 9 設置
	〃	60.0 m <sup>3</sup>	2 基	〃	H 10 設置
	〃	100.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	H 10 設置
	〃	60.0 m <sup>3</sup>	2 基	〃	H 11 設置
	〃	60.0 m <sup>3</sup>	2 基	〃	H 12 設置
	〃	100.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	H 16 設置 (含緊急遮断弁)
	ろ水機	1.5 m <sup>3</sup> /h	6 台	〃	S 5 8 購入
	給水車	2.0 m <sup>3</sup>	1 台	〃	消防備品、S 5 4 購入
	給水タンク	0.5 m <sup>3</sup>	4 台	笛吹市水道課	H 4 購入
	耐震貯水池	100.0 m <sup>3</sup>	2 基	〃	
	ろ水機	1.0 m <sup>3</sup> /h	8 台	笛吹市総務課	
	給水車	2.0 m <sup>3</sup>	1 台	〃	消防備品
	〃	2.5 m <sup>3</sup>	1 台	〃	H 1 1 購入
	ろ水機	1.3 m <sup>3</sup> /h	1 台	〃	
	給水車	2.0 m <sup>3</sup>	2 台	〃	
	ろ水機	20.0 m <sup>3</sup> /h	6 台	春日居町総務課	
	給水タンク	1.0 m <sup>3</sup>	1 基	笛吹市水道課	
	給水車	1.0 m <sup>3</sup>	1 台	〃	
	ポリタンク	10.0 ℓ	2,000 ケ	〃	
	ろ水機	0.1 m <sup>3</sup> /分	2 台	芦川支所	消防備品
	給水車	2.0 m <sup>3</sup>	1 台	〃	消防備品
ポリタンク	20.0 ℓ	15 個	〃	消防備品	
〃	10.0 ℓ	5 個	〃	消防備品	

応急給水用施設及び器材

市町村等名	種 別	能 力	保有数	所 管	備 考
甲州市	配水池	3,500.0 m <sup>3</sup>	1 基	甲州市水道課	S59設置
	〃	1,000.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	S60設置
	〃	2,000.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	H15供用開始
	非常貯留池	60.0 m <sup>3</sup>	1 基	甲州市総務課	H4設置
	〃	100.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	H7設置
	〃	100.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	H8設置
	給水車	1.0 m <sup>3</sup>	1 台	甲州市水道課	S61購入
	〃	1.0 m <sup>3</sup>	1 台	〃	H11購入
	給水タンク	0.5 m <sup>3</sup>	2 基	〃	H16購入
	防火水槽	100.0 m <sup>3</sup>	4 基	甲州市勝沼地域総合局	消防施設
	ろ水機	2.0 m <sup>3</sup> /h	1 台	〃	H9購入
	給水車	1.5 m <sup>3</sup>	1 台	甲州市勝沼地域総合局	S60購入
	〃	2.0 m <sup>3</sup>	1 台	〃	消防兼用
	ポリタンク	500.0 ℓ	5 個	〃	H9購入
	ろ水機	2.0 m <sup>3</sup> /h	1 台	甲州市大和地域総合局	消防備品
	給水タンク	200.0 ℓ	1 個	〃	
	〃	500.0 ℓ	1 個	〃	
ポリタンク	20.0 ℓ	20 個	〃	消防備品	
山梨市	ろ水機	1.0 m <sup>3</sup> /h	20 台	山梨市総務課	
	給水タンク	1.0 m <sup>3</sup>	1 基	山梨市水道課	
	〃	0.5 m <sup>3</sup>	1 基	〃	
	貯水のう	0.2 m <sup>3</sup>	2 基	山梨市総務課	
	〃	1.5 m <sup>3</sup>	1 基	〃	H11購入
	ポリタンク	20.0 ℓ	10 個	山梨市水道課	
	非常用ポリ袋	10.0 ℓ	100 枚	〃	
	給水タンク	1.0 m <sup>3</sup>	1 台	山梨市牧丘支所	
	ポリタンク	10.0 ℓ	40 個	〃	
	給水タンク	5.0 m <sup>3</sup>	1 個	山梨市三富支所	
ポリタンク	18.0 ℓ	5 個	〃	H11購入	
市川三郷町	貯水タンク兼用配水池	100.0 m <sup>3</sup>	1 基	市川三郷町生活環境課	大塚南区
	〃	100.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	大塚上野原
	〃	1.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	H11設置
	給水タンク（軽金属）	1.0 m <sup>3</sup>	1 個	〃	H2購入
	緊急遮断弁付耐震配水池	2,700.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	H15設置
	ろ水機	1.0 m <sup>3</sup> /h	1 台	〃	S53購入
	〃	1.0 m <sup>3</sup> /h	2 台	〃	H7購入
	給水タンク	1.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	S51購入
	ろ水機	2.0 m <sup>3</sup> /h	5 台	〃	S55, 56, 57購入
	給水タンク	1,500.0 ℓ	1 基	〃	H7購入
	〃	0.5 m <sup>3</sup>	3 基	〃	S55, 56, 57購入
	ポリタンク	150.0 ℓ	1 基	〃	S55, 56, 57購入
	〃	100.0 ℓ	2 基	〃	S55, 56, 57購入
	給水マス	450.0 ℓ	3 基	〃	H5購入
〃	2.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	H5購入	

応急給水用施設及び器材

市町村等名	種 別	能 力	保有数	所 管	備 考
増穂町	配水池	2,000.0 m <sup>3</sup>	1 基	増穂町上水道事務所	低区第1配水池
	〃	2,000.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	低区第2配水池(H14設置)
	〃	1,500.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	北部配水池
	〃	1,000.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	高区配水池
	〃	300.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	殿原配水池
	耐震性緊急貯水槽	60.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	H9設置
	給水タンク	1.0 m <sup>3</sup>	1 台	〃	
	〃	0.5 m <sup>3</sup>	3 台	〃	
鰺沢町	配水池	100.0 m <sup>3</sup>	1 基	鰺沢町総務課	S57設置
	ろ水機	1.0 m <sup>3</sup> /h	2 台	〃	S54～S59購入
	〃	2.0 m <sup>3</sup> /h	16 台	〃	S54～S59購入
	〃	1.0 m <sup>3</sup> /h	1 台	〃	H2購入
	ポリタンク	20.0 ℓ	20 個	〃	S57～S59購入
	給水タンク	300.0 ℓ	3 個	〃	S57～S59購入
	〃	500.0 ℓ	8 個	〃	S57～S59購入
	〃	1.2 m <sup>3</sup>	1 個	〃	S57～S59購入
	〃	2.0 m <sup>3</sup>	1 個	〃	S57～S59購入
身延町	ろ水機	1～2.5 m <sup>3</sup> /h	14 台	身延町総務課	防災備品
	ろ水機	1～2.5 m <sup>3</sup> /h	0 台	身延町水道課	
	給水タンク	1.5 m <sup>3</sup>	2 台	〃	S59、H6購入
	ポリタンク	0.3 m <sup>3</sup>	1 個	〃	H6購入
	〃	0.5 m <sup>3</sup>	6 個	〃	H6、H8購入
	折畳式簡易給水貯水タンク	1.0 m <sup>3</sup>	0 台	〃	
南部町	緊急遮断弁付配水池	400.0 m <sup>3</sup>	1 基	南部町水道環境課	東部簡水内船配水池
	〃	630.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	西部簡水南部配水池
	〃	180.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	万沢簡水第1
	〃	630.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	中央簡水第6
	〃	184.1 m <sup>3</sup>	1 基	〃	中央簡水第1
	〃	236.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	中央簡水第2
	〃	93.7 m <sup>3</sup>	1 基	〃	中央簡水第3
	〃	216.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	中央簡水第5
	〃	97.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	徳間簡水第2配水池
	〃	100.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	万沢簡水第2
	〃	70.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	東部簡水居里配水池
	ろ水機	2.0 m <sup>3</sup> /h	11 台	南部町総務課	S57購入
	給水タンク	1.5 m <sup>3</sup>	1 台	南部町水道環境課	S60購入
	〃	1.5 m <sup>3</sup>	1 台	〃	H6購入
〃	0.4 m <sup>3</sup>	1 台	〃	H16購入	
都留市	ろ水機	2,000.0 ℓ/h	15 台	都留市消防署	S55～S63購入
	給水タンク	1.0 m <sup>3</sup>	2 台	都留市水道課	S54、56購入
	給水袋	1.0 m <sup>3</sup>	1 袋	〃	S58購入
	〃	500.0 ℓ	2 袋	〃	S58、59購入
	〃	250.0 ℓ	2 袋	〃	S58、59購入
大月市	飲料水兼用防火水槽及び緊急遮断弁	60.0 m <sup>3</sup>	1 基	大月市総務管理課	
	耐震型配水池	100.0 m <sup>3</sup>	1 基	大月市生活環境課	H17年度築造
	ろ水機	7.5 m <sup>3</sup> /h	1 台	〃	
	〃	7.5 m <sup>3</sup> /h	29 台	大月市総務管理課	
	給水タンク	2.0 m <sup>3</sup>	1 台	大月市生活環境課	
〃	0.5 m <sup>3</sup>	5 台	〃		
ポリタンク	18.0 ℓ	50 個	〃		

応急給水用施設及び器材

市町村等名	種 別	能 力	保有数	所 管	備 考
東部地域 広域水道 (企)	飲料水兼用防火水槽及び緊急遮断弁	60.0 m <sup>3</sup>	1 基		
	緊急遮断弁付配水池	3,500.0 m <sup>3</sup>	1 基		
	〃	4,000.0 m <sup>3</sup>	1 基		
	〃	680.0 m <sup>3</sup>	1 基		
	〃	570.0 m <sup>3</sup>	1 基		
	〃	540.0 m <sup>3</sup>	1 基		
	緊急遮断弁付緊急貯水槽	100.0 m <sup>3</sup>	1 基		
	ろ水機	7.5 m <sup>3</sup> /h	1 台		
	給水タンク	2.0 m <sup>3</sup>	2 台		
	〃	1.5 m <sup>3</sup>	1 台		
	〃	1.0 m <sup>3</sup>	3 台		
〃	0.5 m <sup>3</sup>	7 台			
ポリタンク	200.0 ℓ	500 個			
上野原市	緊急遮断弁付配水池	3,500.0 m <sup>3</sup>	1 基	東部地域広域水道(企)	
	〃	4,000.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	
	〃	680.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	
	〃	570.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	
	〃	540.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	
	給水タンク	1.0 m <sup>3</sup>	3 基	〃	
	〃	1.0 m <sup>3</sup>	1 基	上野原市生活環境課	
	ろ水機		19 台	上野原市総務課	
	ポリタンク	500.0 ℓ	2 個	〃	
	緊急遮断弁付緊急貯水槽	100.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	
小菅村	緊急遮断弁付配水池	100.0 m <sup>3</sup>	1 基	小菅村源流振興課	
	ペットボトル	1.5 ℓ	960 本	小菅村総務課	
丹波山村	緊急時用浄水器	1.0 m <sup>3</sup> /h	2 台	丹波山村総務企画課	
富士吉田市	配水池	3,140.0 m <sup>3</sup>	3 基	富士吉田市水道営業課	
	ろ水機	39.0 m <sup>3</sup> /h	3 台	〃	S53、H6購入
	給水タンク	1.0 m <sup>3</sup>	4 台	〃	S57、59、H8購入
	〃	1.5 m <sup>3</sup>	2 台	〃	S59購入
	ポリタンク	20.0 ℓ	100 個	〃	S59購入
道志村	貯水のう	500.0 ℓ	9 基	道志村総務課	
西桂町	給水タンク	1.0 m <sup>3</sup>	1 台	西桂町総務課	S55購入
	ペットボトル	0.5 ℓ	1,200 本	〃	毎年度更新
	〃	1.5 ℓ	400 本	〃	毎年度更新
忍野村	貯水タンク	3,040.0 m <sup>3</sup>	3 基	忍野村上下水道課	
	ろ水機		6 台	忍野村総務課	
	給水車	2.0 m <sup>3</sup>	1 台	忍野村上下水道課	
山中湖村	緊急遮断弁付配水池	1,174.0 m <sup>3</sup>	2 基	山中湖村水道課	
	〃	1,190.0 m <sup>3</sup>	1 基	〃	
	〃	2,700.0 m <sup>3</sup>	2 基	〃	
	ろ過機		8 台	山中湖村総務課	防災備品
	給水タンク	3,000.0 ℓ	3 基	〃	防災備品
鳴沢村	配水池	300.0 m <sup>3</sup>	1 池	鳴沢村振興課	
	緊急遮断弁付配水池	1,000.0 m <sup>3</sup>	3 基	〃	H6、8、13設置
	給水車	2.0 m <sup>3</sup>	1 台	鳴沢村総務課	H12購入、消防備品
富士河口湖町	貯水槽	100.0 m <sup>3</sup>	3 基	富士河口湖町管理課	
	ろ水機	1.3 m <sup>3</sup> /h	1 台	〃	
	〃	2.0 m <sup>3</sup> /h	2 台	〃	
	〃	2.5 m <sup>3</sup> /h	13 台	〃	
	給水車	3.7 m <sup>3</sup>	2 台	富士河口湖町水道課	