

(質問)

LPガスについては、日頃どんなことに気をつけておいたらよいですか

(回答)

- 1 容器（ボンベ）は、水平な台の上に設置され、クサリ等で固定されているか確認してください。
- 2 配管に連結されていない不要容器がないか確認してください。

(問い合わせ先)

取引のガス販売店又は、参考資料協会連絡表

(質問)

地震が起きたらLPガス設備はどうしたらよいですか。

(回答)

- 1 グラツときたらまず火気を消し、ガスの器具栓や元栓閉め、ガス漏れやホースが抜けていないか、必ず確認しましょう。
- 2 震度5以上でガスを遮断するS型マイコンメータがついている場合は、ガスメータから燃焼器具までの間は、ガスは止まりますから、できるだけ速やかに容器バルブを右回りに回して閉めてください。
- 3 倒れた容器は起こしてください。

(問い合わせ先)

取引のガス販売店又は、参考資料協会連絡表