

# 山梨県営 にしやまだむはつでんしょ 西山ダム発電所

この発電所は、西山ダム維持放流設備の建設に併せ、安定した維持放流の落差エネルギーを有効活用した小水力発電所です。



所在地 南巨摩郡早川町奈良田

使用水量 0.54m<sup>3</sup>/s

水車型式 横軸チューブラ水車

有効落差 12.57m

最大出力 49kW

運用開始 令和2年8月5日

年間発生 330,000kWh  
電力量 (一般家庭約90軒分)

CO<sub>2</sub>削減量 230t/年



水中で回転する  
プロペラ

流量を調整する  
ガイドベーン




## 特徴

- ①西山ダムの維持放流を活用
- ②一般家庭約90軒分の使用量(相当)を発電
- ③ダム水位が変動しても放流量が一定になるよう可変ガイドベーンにより調整
- ④発電停止時は放流弁の開閉により制御
- ⑤低圧で配電線に送電してコスト縮減



## やまなし小水力ファスト10

山梨県企業局では、再生可能エネルギー導入促進のため、10箇所程度の小水力発電所の建設に取り組んでいます。本発電所はその第5地点目の発電所です。


## 西山ダム平面図



## 西山ダム断面図



## 位置図



## 問い合わせ先

山梨県企業局 電気課

〒400-8501 山梨県甲府市丸の内 1-6-1  
TEL 055-223-5391

山梨県企業局 発電総合制御所

〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町 2277-3  
TEL 055-278-1211

山梨県企業局 早川水系発電管理事務所

〒409-2701 山梨県南巨摩郡早川町奈良田 1050  
TEL 0556-48-2670

HP <https://www.pref.yamanashi.jp/kigyo/>

