

# 県内における各地の水道水放射性物質の測定結果

東日本大震災山梨県対策本部

| No. | 採 水 場 所   |                     | 試料の種類 | 検査機関    | 検査法 | 採取日     | 結果判明日   | 結果(Bq/kg) |        |      | 備 考 |
|-----|-----------|---------------------|-------|---------|-----|---------|---------|-----------|--------|------|-----|
|     | 採 水 地     | 施 設 名               |       |         |     |         |         | Cs-134    | Cs-137 | Cs合計 |     |
| 1   | 甲斐市篠原     | 榎公民館                | 蛇口水   | 衛生環境研究所 | Ge  | R1.7.23 | R1.7.23 | 不検出       | 不検出    | 不検出  |     |
| 2   | 甲斐市龍地     | 登美団地公園              | 蛇口水   | 衛生環境研究所 | Ge  | R1.7.23 | R1.7.23 | 不検出       | 不検出    | 不検出  |     |
| 3   | 甲斐市亀沢     | 睦沢ふれあい館             | 蛇口水   | 衛生環境研究所 | Ge  | R1.7.23 | R1.7.23 | 不検出       | 不検出    | 不検出  |     |
| 4   | 市川三郷町市川大門 | 峡南医療センター市川三郷病院      | 蛇口水   | 衛生環境研究所 | Ge  | R1.7.24 | R1.7.25 | 不検出       | 不検出    | 不検出  |     |
| 5   | 市川三郷町上野   | 三珠総合福祉センター          | 蛇口水   | 衛生環境研究所 | Ge  | R1.7.24 | R1.7.25 | 不検出       | 不検出    | 不検出  |     |
| 6   | 市川三郷町山保   | 山保地区公民館             | 蛇口水   | 衛生環境研究所 | Ge  | R1.7.24 | R1.7.25 | 不検出       | 不検出    | 不検出  |     |
| 7   | 市川三郷町岩間   | 市川三郷町六郷町民会館         | 蛇口水   | 衛生環境研究所 | Ge  | R1.7.24 | R1.7.25 | 不検出       | 不検出    | 不検出  |     |
| 8   | 早川町大字保    | 保公民館                | 蛇口水   | 衛生環境研究所 | Ge  | R1.7.24 | R1.7.25 | 不検出       | 不検出    | 不検出  |     |
| 9   | 早川町大字雨畑   | 本村公民館               | 蛇口水   | 衛生環境研究所 | Ge  | R1.7.24 | R1.7.25 | 不検出       | 不検出    | 不検出  |     |
| 10  | 早川町大字葉袋   | 交流促進センター            | 蛇口水   | 衛生環境研究所 | Ge  | R1.7.24 | R1.7.25 | 不検出       | 不検出    | 不検出  |     |
| 11  | 南部町南部     | 南部町立睦合小学校           | 蛇口水   | 衛生環境研究所 | Ge  | R1.7.24 | R1.7.25 | 不検出       | 不検出    | 不検出  |     |
| 12  | 南部町十島     | 南部町公民館十島分館          | 蛇口水   | 衛生環境研究所 | Ge  | R1.7.24 | R1.7.25 | 不検出       | 不検出    | 不検出  |     |
| 13  | 南部町福士     | 南部町消防団富沢分団第3部御堂ポンプ室 | 蛇口水   | 衛生環境研究所 | Ge  | R1.7.24 | R1.7.25 | 不検出       | 不検出    | 不検出  |     |
| 14  | 上野原市西原    | 旧農協                 | 蛇口水   | 衛生環境研究所 | Ge  | R1.7.25 | R1.7.26 | 不検出       | 不検出    | 不検出  |     |
| 15  | 上野原市柵原    | 民宿                  | 蛇口水   | 衛生環境研究所 | Ge  | R1.7.25 | R1.7.26 | 不検出       | 不検出    | 不検出  |     |
| 16  | 上野原市鶴川    | 弓道場                 | 蛇口水   | 衛生環境研究所 | Ge  | R1.7.25 | R1.7.26 | 不検出       | 不検出    | 不検出  |     |
| 17  | 上野原市秋山    | 一般住宅                | 蛇口水   | 衛生環境研究所 | Ge  | R1.7.25 | R1.7.26 | 不検出       | 不検出    | 不検出  |     |

|    |           |              |     |         |    |         |         |     |     |     |  |
|----|-----------|--------------|-----|---------|----|---------|---------|-----|-----|-----|--|
| 18 | 上野原市秋山    | 一般住宅         | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.7.25 | R1.7.26 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 19 | 富士河口湖町大石  | 若彦配水池        | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.7.25 | R1.7.26 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 20 | 富士河口湖町河口  | 河口多目的広場トイレ   | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.7.25 | R1.7.26 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 21 | 富士河口湖町西湖  | いやしの里観光案内所   | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.7.25 | R1.7.26 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 22 | 都留市上谷     | 城南公園         | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.7.31 | R1.8.1  | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 23 | 都留市大野     | 下細野消防詰所      | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.7.31 | R1.8.1  | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 24 | 都留市大幡     | 福祉施設         | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.7.31 | R1.8.1  | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 25 | 都留市田野倉    | 宿農村公園        | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.7.31 | R1.8.1  | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 26 | 大月市七保町上和田 | 一般住宅         | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.7.31 | R1.8.1  | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 27 | 大月市富浜町宮谷  | 一般住宅         | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.7.31 | R1.8.1  | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 28 | 大月市猿橋町小沢  | 一般住宅         | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.7.31 | R1.8.1  | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 29 | 忍野村忍草     | 岡田紅陽美術館      | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.7.31 | R1.8.1  | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 30 | 忍野村忍草字平山  | 低区配水池給水栓     | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.7.31 | R1.8.1  | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 31 | 笛吹市八代町奈良原 | 八代町奈良原集落センター | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.1  | R1.8.2  | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 32 | 笛吹市境川町藤壘  | 境川町原集会所      | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.1  | R1.8.2  | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 33 | 甲州市塩山千野   | 塩山千野浄水場      | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.1  | R1.8.2  | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 34 | 甲州市勝沼町勝沼  | 勝沼浄水場        | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.1  | R1.8.2  | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 35 | 甲州市勝沼町山林  | 勝沼祝浄水場       | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.1  | R1.8.2  | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 36 | 甲州市大和町田野  | 大和東部配水池      | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.1  | R1.8.2  | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 37 | 韮崎市清哲町    | 韮崎北西小学校      | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.7  | R1.8.8  | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 38 | 韮崎市旭町     | 旭公民館         | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.7  | R1.8.8  | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 39 | 韮崎市龍岡町    | エコパークたつおか    | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.7  | R1.8.8  | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |

|    |            |               |     |         |    |         |         |     |     |     |  |
|----|------------|---------------|-----|---------|----|---------|---------|-----|-----|-----|--|
| 40 | 南アルプス市有野   | 駒場浄水場         | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.7  | R1.8.8  | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 41 | 南アルプス市曲輪田  | 曲輪田浄水場        | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.7  | R1.8.8  | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 42 | 南アルプス市中野   | 中野・上野浄水場      | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.7  | R1.8.8  | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 43 | 南アルプス市芦安芦倉 | 芦安浄水場         | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.7  | R1.8.8  | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 44 | 北杜市須玉町比志   | 民間施設          | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.7  | R1.8.8  | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 45 | 北杜市長坂町小荒間  | 民間施設          | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.7  | R1.8.8  | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 46 | 北杜市武川町山高   | 北杜市鷓川総合支所     | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.7  | R1.8.8  | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 47 | 中巨摩郡昭和町西条  | 昭和浄水場         | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.8  | R1.8.9  | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 48 | 中央市臼井阿原    | 田富図書館         | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.8  | R1.8.9  | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 49 | 中央市浅利      | 道の駅とよとみ       | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.8  | R1.8.9  | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 50 | 甲府市黒平町     | 旧市営林務事務所      | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.8  | R1.8.9  | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 51 | 甲府市高成町     | 市営駐車場         | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.8  | R1.8.9  | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 52 | 甲府市梯町      | 古関スポーツ広場      | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.8  | R1.8.9  | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 53 | 道志村下白井平    | 一般住宅          | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.15 | R1.8.16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 54 | 道志村東神地     | 水源の郷 やまゆりセンター | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.15 | R1.8.16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 55 | 道志村竹之本     | 道志村役場         | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.15 | R1.8.16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 56 | 鳴沢村字道下     | 鳴沢小学校給食室      | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.15 | R1.8.16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 57 | 鳴沢村字宮前道下   | 江戸村こども広場      | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.15 | R1.8.16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 58 | 鳴沢村字ジラゴンノ  | 河口湖消防署西部出張所   | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.15 | R1.8.16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 59 | 上野原市上野原    | 上野原浄水場        | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.15 | R1.8.16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 60 | 大月市七保町下和田  | 百蔵浄水場         | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.15 | R1.8.16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 61 | 都留市田野倉     | 田野倉浄水場        | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.15 | R1.8.16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |

|    |          |                 |     |         |    |         |         |     |     |     |  |
|----|----------|-----------------|-----|---------|----|---------|---------|-----|-----|-----|--|
| 62 | 山梨市大野    | 大野水源            | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.19 | R1.8.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 63 | 山梨市三富川浦  | 山梨市役所三富支所       | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.19 | R1.8.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 64 | 山梨市牧丘町北原 | 塩平浄水場           | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.19 | R1.8.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 65 | 山梨市牧丘町袖口 | 企業団袖口浄水場        | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.19 | R1.8.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 66 | 小菅村川池    | 小菅村役場           | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.19 | R1.8.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 67 | 小菅村余沢    | 一般住宅            | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.19 | R1.8.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 68 | 小菅村長作    | 長作公衆トイレ         | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.19 | R1.8.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 69 | 丹波山村下組   | 道の駅たばやま         | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.19 | R1.8.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 70 | 丹波山村保之瀬  | 保之瀬公民館          | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.19 | R1.8.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 71 | 丹波山村鴨沢   | 鴨沢消防会館          | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.19 | R1.8.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 72 | 富士吉田市上吉田 | 市立青少年センター       | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.20 | R1.8.21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 73 | 富士吉田市下吉田 | 幸町児童公園          | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.20 | R1.8.21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 74 | 富士吉田市大明見 | 市立大明見コミュニティセンター | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.20 | R1.8.21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 75 | 西桂町小沼    | 郷土公園            | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.20 | R1.8.21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 76 | 山中湖村山中   | 山中湖村役場          | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.20 | R1.8.21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 77 | 山中湖村平野   | 長池公衆トイレ         | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.20 | R1.8.21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 78 | 山中湖村平野   | 平野コミュニティセンター    | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.20 | R1.8.21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 79 | 富士川町天神中条 | 富士川町役場          | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.21 | R1.8.22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 80 | 富士川町十谷   | つくたべかん          | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.21 | R1.8.22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 81 | 富士川町高下   | 高下文化センター        | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.21 | R1.8.22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 82 | 身延町三沢    | 久那土出張所          | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.21 | R1.8.22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 83 | 身延町常葉    | 下部支所            | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.21 | R1.8.22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |

|    |       |         |     |         |    |         |         |     |     |     |  |
|----|-------|---------|-----|---------|----|---------|---------|-----|-----|-----|--|
| 84 | 身延町平須 | みのぶ自然の里 | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.21 | R1.8.22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 85 | 身延町身延 | 総門駐車場   | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.21 | R1.8.22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |
| 86 | 身延町相又 | 豊岡分公民館  | 蛇口水 | 衛生環境研究所 | Ge | R1.8.21 | R1.8.22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |

注) 「検査法」の「Ge」は、ゲルマニウム半導体検出器を用いた検査であることを示す。  
「結果(Bq/kg)」の「不検出」は、検出限界値未満であることを示す。今回の検査では、セシウム134及びセシウム137それぞれについて、  
検出限界値が0.53~0.77Bq(ベクレル)/kgの範囲となっている。

<参考>

|   |
|---|
| 水道水中の放射性物質に係る目標値(平成24年4月1日適用)           |
| 放射性セシウム(セシウム134及び137の合計) 10 Bq(ベクレル)/kg |